



**ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

17 вересня 2024 року

№ 181

Про погодження проходження напрямку траси прокладання газової мережі в селі Гора

Розглянувши заяву ТОВ «Газорозподільні мережі України» від 14.08.2024 про погодження проходження напрямку траси прокладання газової мережі низького тиску до об'єкту згідно план-траси з робочого проекту: «Зовнішнє газопостачання садового будинку № 2, вул. Волошкова, с. Гора, Бориспільського району, Київської області при нестандартному приєднанні», Технічні умови приєднання до газорозподільної системи № КоФ-2837 видано оператором ГРМ Київська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» 28.06.2024, замовник Кучер Анатолій Михайлович, будівництво мереж зовнішнього газопостачання забезпечується ТОВ «Газорозподільні мережі України», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацом 5 підпункту 13 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України, Законом України «Про ринок природного газу», Постановою Національної комісії, що здійснює Державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», містобудівною документацією «Генеральний план села Гора Бориспільського району Київської області (Схема інженерного обладнання території)» затвердженої рішенням Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області від 25 квітня 2014 року № 1054-45-VI, виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області

В И Р І Ш И В :

1. Погодити ТОВ «Газорозподільні мережі України» проходження напрямку траси прокладання газової мережі низького тиску до об'єкту «Зовнішнє газопостачання садового будинку № 2, вул. Волошкова, с. Гора, Бориспільського району, Київської області при нестандартному приєднанні» відповідно Технічних умов приєднання до газорозподільної системи № КоФ-2837 видано оператором ГРМ Київська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» 28.06.2024, замовник Кучер Анатолій Михайлович, будівництво мереж зовнішнього газопостачання забезпечується ТОВ «Газорозподільні мережі України».

2. Зобов'язати виконавця робіт у відповідності Робочого проекту:

- до початку виконання робіт передбачених Робочим проектом укласти договір з власником чи користувачем земельної ділянки (земельних ділянок) про встановлення постійного чи строкового земельного сервітуту без зміни цільового призначення земельної ділянки (земельних ділянок), або укласти договір оренди;

- погодити проходження напрямку траси прокладання газової мережі з власниками або балансоутримувачами інженерних мереж в межах території масиву земель проведення земельних робіт;

- повідомити виконавчий комітет Гірської сільської ради про строк початку проведення земельних робіт на об'єктах благоустрою передбачених Робочим проектом;

- виконати роботи при прокладанні газової мережі низького тиску під дорожнім полотном, передбачені Робочим проектом Розділом 2 : «Розподільчий газопровід ПЕ Дн63мм, що проектується, передбачено підключити до існуючого газопроводу низького тиску ПЕ Дн63мм, який прокладено по вул. Тихій. В місці врізки встановити сідловий трійник з фрезою ПЕØ63/63. Газопровід-ввід ПЕ32мм, що проектується, передбачено підключити до проектуемого розподільчого газопроводу низького тиску ПЕ Дн63мм.», від переходу ПЕØ63/63 до лічильника газу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Сільський голова

Роман ДМИТРІВ