

АКТ

**проведення замірів витрат палива генератора GEKO BL 7000 ED-S/SHBA
7.5 kVA 400/230V бензин**

від «15» січня 2026 р.

Виконавчий комітет

Гірської сільської ради

(вул. Центральна, 5, с. Гора,

Бориспільський район,

Київська область, 08324

код ЄДРПОУ 44101089, <https://gora-rada.gov.ua>

E-mail: silrada_gora@ukr.net тел./факс

(0800)300-157)

Затверджую

Сільський голова

Роман ДМИТРИВ

(підпис, дата, прізвище, ініціали)

М. П.

15.01.2026

Комісія у складі: Чабана О.В. начальника відділу з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами (за згодою) голова комісії, Бонюк Л.В. – начальника відділу бухгалтерського обліку звітності та закупівлі - головний бухгалтер виконавчого комітету Гірської сільської ради (за згодою) член комісії, Степаненко Є.М. – начальник відділу правового та кадрового забезпечення виконавчого комітету Гірської сільської ради (за згодою) член комісії, Чумак Ю.І. – завідувач військово-облікового бюро виконавчого комітету Гірської сільської ради (за згодою) член комісії - провела контрольні заміри витрат палива генератора GEKO BL 7000 ED-S/SHBA 7.5 kVA 400/230V бензин.

Об'єкт випробувань (модель, повна назва моделі чи модифікації) генератор GEKO BL 7000 ED-S/SHBA 7.5 kVA 400/230V бензин

Засоби вимірювальної техніки (засоби вимірювання та вимірювальні пристрої, що застосовувалися для заміру витрати палива): лінійка для замірів палива.

Методика проведення замірів (коротко описати, яким чином проводилися випробування і визначалися витрати палива, на які технологічні операції, кількість замірів, температуру навколишнього середовища тощо): випробування проводилось шляхом включення генератора GEKO BL 7000 ED-S/SHBA 7.5 kVA 400/230V

бензин на 10 хв. Заміри кількості палива проводились до початку та після 10 хвилин роботи об'єкта випробувань під навантажкою 3,5 кВт.

Кількість циклів -5. Температура навколишнього середовища - 9°C.

Результати вимірювання (щодо кожного з випробування):

1 період роботи (10хв) – 400 мл

2 період роботи (10хв) – 400 мл

3 період роботи (10хв) – 400 мл

4 період роботи (10хв) – 400 мл

5 період роботи (10хв) – 400 мл

Остаточний результат з висновком щодо його застосування як тимчасової норми витрати палива:

середньоарифметичне значення за 5 періодів роботи (50 хв) – 2 л

середньоарифметичне значення за 1 годину роботи (60 хв) – 2,4 л

Підписи членів комісії:

(підпис)

Чабан О.В.

(підпис)

Бонюк Л.В.

(підпис)

Степаненко Є. М.

(підпис)

Чумак Ю.І.