



**ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

03 лютого 2026 року

№ 5

Про затвердження норм списання палива генератора GEKO BL 7000 ED-S/SHBA 7.5 кВА 400/230V бензин

На підставі ст. 40 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Міністерства Транспорту України від 10.02.1998 №43 «Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», акту проведення замірів витрат палива генератора GEKO BL 7000 ED-S/SHBA 7.5 кВА 400/230V бензин від 15.01.2026 виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити норми витрат палива і мастильних матеріалів при роботі генератора GEKO BL 7000 ED-S/SHBA 7.5 кВА 400/230V бензин, встановлені в Акті проведення замірів витрат палива генератора GEKO BL 7000 ED-S/SHBA 7.5 кВА 400/230V бензин від 15.01.2026 року, що перебуває на балансі виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

2. Списання паливно-мастильних матеріалів проводити у межах, визначених в Акті проведення замірів витрат палива генератором GEKO BL 7000 ED-S/SHBA 7.5 кВА 400/230V бензин (додаток 1).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Сільський голова

Роман ДМИТРІВ

АКТ

проведення замірів витрат палива генератора GEKO BL 7000 ED-S/SHBA
7.5 kVA 400/230V бензин

від «15» січня 2026 року

**Виконавчий комітет
Гірської сільської ради**

(вул. Центральна, 5, с. Гора,
Бориспільський район,
Київська область, 08324
код ЄДРПОУ 44101089, <https://gora-rada.gov.ua>
E-mail: silrada_gora@ukr.net тел./факс
(0800)300-157)

Затверджую

Сільський голова

Роман ДМИТРІВ

(підпис, дата, прізвище, ініціали)

М. П.

15.01.2026

Комісія у складі: Чабана О.В. начальника відділу з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами (за згодою) голова комісії, Бонюк Л.В. – начальника відділу бухгалтерського обліку звітності та закупівлі - головний бухгалтер виконавчого комітету Гірської сільської ради (за згодою) член комісії, Степаненко Є.М. – начальник відділу правового та кадрового забезпечення виконавчого комітету Гірської сільської ради (за згодою) член комісії, Чумак Ю.І. – завідувач військово-облікового бюро виконавчого комітету Гірської сільської ради (за згодою) член комісії - провела контрольні заміри витрат палива генератора GEKO BL 7000 ED-S/SHBA 7.5 kVA 400/230V бензин.

Об'єкт випробувань (модель, повна назва моделі чи модифікації) генератор GEKO BL 7000 ED-S/SHBA 7.5 kVA 400/230V бензин

Засоби вимірювальної техніки (засоби вимірювання та вимірювальні пристрої, що застосовувалися для заміру витрати палива): лінійка для замірів палива.

Методика проведення замірів (коротко описати, яким чином проводилися випробування і визначалися витрати палива, на які технологічні операції, кількість замірів, температуру навколишнього середовища тощо): випробування проводилось шляхом включення генератора GEKO BL 7000 ED-S/SHBA 7.5 kVA 400/230V бензин на 10 хв. Заміри кількості палива проводились до початку та після 10 хвилин роботи об'єкта випробувань під нагрузкою 3,5 кВт.

Кількість циклів -5. Температура навколишнього середовища - 9°C.

Результати вимірювання (щодо кожного з випробування):

1 період роботи (10хв) – 400 мл

2 період роботи (10хв) – 400 мл

3 період роботи (10хв) – 400 мл

4 період роботи (10хв) – 400 мл

5 період роботи (10хв) – 400 мл

Остаточний результат з висновком щодо його застосування як тимчасової норми витрати палива:

середньоарифметичне значення за 5 періодів роботи (50 хв) – 2 л

середньоарифметичне значення за 1 годину роботи (60 хв) – 2,4 л

Підписи членів комісії:

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Чабан О.В.

Бонюк Л.В.

Степаненко Є. М.

Чумак Ю.І.