



**ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

**Про затвердження норм списання палива генератора Sigma 2.2-2.5 кВт бензин .**

На підставі ст. 40 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Міністерства Транспорту України від 10.02.1998 №43 «Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», акту проведення замірів витрат палива генератора Sigma 2.2-2.5 кВт бензин від 13.02.2023 виконавчий комітет сільської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити норми витрат палива і мастильних матеріалів при роботі генератора Sigma 2.2-2.5 кВт бензин, встановлені в Акті проведення замірів витрат палива генератора Sigma 2.2-2.5 кВт бензин від 13.02.2023 року, що перебуває на балансі виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.
2. Списання паливно-мастильних матеріалів проводити у межах, визначених в Акті проведення замірів витрат палива генератором Sigma 2.2-2.5 кВт бензин (додаток 1).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

від \_\_\_\_\_ 2026 року  
№ - \_\_\_\_-VIII

Сільський голова

**Роман ДМИТРІВ**

## АКТ

проведення замірів витрат палива генератора Sigma 2.2-2.5 кВт бензин.  
від «03» серпня 2026 р.

**Виконавчий комітет  
Гірської сільської ради**

(вул. Центральна, 5, с. Гора,  
Бориспільський район,  
Київська область, 08324  
код ЄДРПОУ 44101089, <https://gora-rada.gov.ua/>  
E-mail: [info@gora-rada.gov.ua](mailto:info@gora-rada.gov.ua)  
тел./факс (0800)300-157)

**Затверджую**

**Сільський голова**

**Роман ДМИТРІВ**

(підпис, дата, прізвище, ініціали)  
М.П..

**03.08.2026**

**Комісія у складі:** Сенько В.М. Водій автотранспортних засобів МПО та МО (за згодою) голова комісії, Бонюк Л.В. - начальника відділу бухгалтерського обліку звітності та закупівлі - головний бухгалтер виконавчого комітету Гірської сільської ради (за згодою) член комісії, Степаненко Є.М. - начальник відділу правового та кадрового забезпечення виконавчого комітету Гірської сільської ради (за згодою) член комісії, Чумак Ю.І. - завідувач військово-облікового бюро виконавчого комітету Гірської сільської ради (за згодою) член комісії - провела контрольні заміри витрат палива генератора Sigma 2.2-2.5 кВт бензин.

**Об'єкт випробувань** (модель, повна назва моделі чи модифікації) генератор Sigma 2.2-2.5 кВт бензин.

**Засоби вимірювальної техніки** (засоби вимірювання та вимірювальні пристрої, що застосовувалися для заміру витрати палива)', лінійка для замірів палива.

**Методика проведення замірів** (коротко описати, яким чином проводилися випробування і визначалися витрати палива, на які технологічні операції, кількість замірів, температуру навколишнього середовища тощо)', випробування проводилось шляхом включення генератора Sigma 2.2-2.5 кВт бензин на 10 хв. Заміри кількості палива проводились до початку та після 10 хвилин роботи об'єкта випробувань під навантаженням 2 кВт.

Кількість циклів -5. Температура навколишнього середовища 25°C.

**Результати вимірювання** (щодо кожного з випробування).

4. період роботи (10хв) - 160 мл
5. період роботи (10хв) - 160 мл
6. період роботи (10хв) – 160 мл
7. період роботи (10хв) - 160 мл
8. період роботи (10хв) - 160 мл

**Остаточний результат з висновком щодо його застосування як тимчасової норми витрати палива:**

середньоарифметичне значення за 5 періодів роботи (50 хв) – 800 мл  
середньоарифметичне значення за 1 годину роботи (60 хв) – 1 л

Підписи членів комісії:

\_\_\_\_\_ Сенько В.М.

\_\_\_\_\_ Бонюк Л.В.

\_\_\_\_\_ Степаненко Є.М.

\_\_\_\_\_ Чумак Ю.І.